



SINECT/RS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SUAS CONCESSIONÁRIAS, PERMISSONÁRIAS, FRANQUEADAS, COLIGADAS, SUBSIDIÁRIAS E TERCEIRIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINECT/RS. CNPJ: 92.516.640/0001-77 – FILIADO À FENTECT

Ofício 0402/2025

Porto Alegre, 18 de julho de 2025.

Assunto: Manutenção inadequada de elevadores causam acidente de trabalho no Prédio sede dos CORREIOS.

Prezados Senhores:

A/C NUCLEO DE PROTOCOLO DO CREA/RS

Vimos por meio deste, respeitosamente, trazer ao conhecimento deste órgão a situação de insegurança a qual vivem as e os trabalhadores do prédio sede dos CORREIOS por conta das falhas operativas nos elevadores e da insegurança causada pelos fatos.

O prédio sede dos Correios, localizado na Avenida Siqueira Campos, 1.100, teve seu subsolo inundado no período do alagamento, demorando mais de 10 meses a voltar ao seu funcionamento, por conta de problemas com o PPCI, rede elétrica e elevadores.

O SINECT RS, no dia 10/07/2025, recebeu denúncia que uma trabalhadora sofreu um acidente no elevador em 02/07/2025. O grave acidente por falha operativa do elevador, causou a quebra de todos os dentes da frente da trabalhadora, agravando ainda mais a situação, a ECT após 09 dias, ainda não havia providenciado a CAT da mesma.

Imediatamente o sindicato contatou a área responsável e a CAT foi providenciada, posteriormente começamos a colher informações sobre o acidente e suas causas, pois entendemos não ser uma situação pontual, nem corretamente tratada.

Nos foi informado que o elevador estava parado fora do ponto deixando um degrau alto para quem fosse entrar no mesmo, tendo na data a trabalhadora ao entrar no elevador tropeçado no degrau causado pelo desnível e caído para dentro do elevador, tendo ainda em consequência do tombo batido com a boca na barra de proteção interna do elevador.

Segundo informações passadas pelo cônjuge da trabalhadora, que também é funcionário dos CORREIOS, a mesma teve afundamento da gengiva e perdeu todos os dentes da frente e nesse momento aguarda procedimento cirúrgico.

Em contato com os trabalhadores do prédio sede foi nos informado que alguns dias antes uma trabalhadora que estava gestante ficou trancada no elevador, contando com a sorte do seu celular estar com sinal, pois assim contatou a GEREN, que externamente conseguiram fazer procedimentos para destravar o elevador e permitir que a trabalhadora saísse.



SINECT/RS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SUAS CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS, FRANQUEADAS, COLIGADAS, SUBSIDIÁRIAS E TERCEIRIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINECT/RS. CNPJ: 92.516.640/0001-77 – FILIADO À FENCTECT

Desse modo, solicitamos que esse órgão dentro de suas prerrogativas legais, realize uma visita de fiscalização aos elevadores do prédio sede dos CORREIOS, pois os últimos fatos trouxeram insegurança a todos os trabalhadores do prédio e desconfiança sobre a segurança dos elevadores.

Alexandre dos Santos Nunes
SINECT/RS

Para:
NUCLEO DE PROTOCOLO DO CREA/RS
ASN/gv